



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”



Pytania i Odpowiedzi – 06.10.2011 r.

1. Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego projektu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania, prosimy o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

W ramach realizacji przez Inwestora poprzednich kontraktów:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo - Orło - Sterławki Wielkie - Kronowo - Grzybowo - Jeziorko”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Monetki - Skop - Rudówka - Szymonka - Prażmowo”
- „Budowa kanalizacji w obrębie miejscowości Ryńskie Pole – Siejkowo – Ławki – Skorupki”

z Funduszy Unijnych wdrożony został i działa prawidłowo w PGKiM w Rynie system monitoringu GPRS przepompowni ścieków, umożliwiający monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni ścieków z poziomu zamontowanej w PGKiM stacji monitorującej wraz kompletnym oprogramowaniem SCADA.

W istniejącym systemie monitoringu funkcjonuje już kilkadziesiąt obiektów, więc racjonalna dla Użytkownika jest rozbudowa istniejącego systemu o kolejne nowobudowane pompownie ścieków:

- ze względów funkcjonalnych;
- udzielone gwarancje;
- oraz przede wszystkim koszty (nie podwajanie kosztów obsługi, w pracującym systemie Użytkownik nie ponosi comiesięcznych kosztów kart SIM - przesyłu danych)

Czy w oparciu o stan faktyczny j.w. nie należy unikać ponownego zakupu stacji dyspozytorskiej z Funduszy Unijnych, a jedynie rozbudować istniejący system o kolejne nowobudowane obiekty?

Odpowiedź:

Nowo budowane i modernizowane przepompownie ścieków, objęte aktualnym przetargiem należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie postawionego warunku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem zamówienia „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 7 Kraków – Chyże na drogę Ekspresową Nr S7 ...”, której zakres obejmował między innymi:

- budowę kanalizacji deszczowej o dł. 20,271 km
- przebudowę i budowę sieci wodociągowej o dł. 0,751 km
- przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 0,279 km ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie postawionego warunku, gdy oferent wykaże, że wykonanie sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej stanowi roboty budowlane o wartości łącznie nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto.

3. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź:

Tak. Wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

4. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Tak. Na etapie wykonawstwa.

5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu żłazowych studni z zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii.

Zamawiający
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński