



**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”**

ZP.271.15.2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach rejonu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn.

1. STWiORB punkt 2.3. „Elementy pomostu cumowniczego” pisze się o zastosowaniu pomostów o konstrukcji ciągłej 241 kotwionych martwymi kotwicami i łańcuchami, natomiast cała pozostała dokumentacja wskazuje na zastosowanie pontonów całobetonowych z drewnianymi dekami, które kotwione są palami stalowymi 305 mm. Który z systemów pomostu i jakie kotwienie należy więc przyjąć do wyceny?

Zapisy ST dotyczące kotwienia pomostów martwymi kotwicami i łańcuchami nie odnoszą się do dokumentacji projektowej. Do wyceny należy przyjąć pomosty pływające zgodne z dokumentacją projektową – zastosowanie pontonów całobetonowych, oblicowanych drewnem sosnowym i kotwionych przy pomocy pali stalowych o średnicy 305 mm (wykonanie pomostu i palowania wg ST 05-07-00 Roboty hydrotechniczne palowe oraz ST 05-09-00 Wykonanie pomostów).

2. W STWiORB podane są różne rodzaje drewna: sosnowe, dębowe, topolowe. Pomosty pływające są wykonane standartowo z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo w 4 klasie impregnacji. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo w 4 klasie impregnacji spełnia wymagania specyfikacji.

Potwierdzamy, że należy zastosować drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo w 4 klasie impregnacji.

3. Czy należy sporządzić kosztorysy ofertowe zgodnie z załączonymi przedmiarami robót?

Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

UWAGA!!!

Informuję że, zmieniono zapis w SIWZ odnośnie dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z:

6) **Aktualny** odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

na:

6) **Aktualny** odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt 3.1 ppkt 3) niniejszej SIWZ.

oraz zmieniono treść załącznika nr 7 do SIWZ – usunięto nazwy podwykonawców z tabeli.

Poprawiona SIWZ wraz załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miastoryn.pl.

Ryn, dnia 04.11.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) *Józef Karpiński*