



**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”**

ZP.271.15.2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach rejonu warmińsko – mazurskiego – Gmina Ryn.

Informuje, że został wydłużony termin składania ofert do dnia 21.11.2011 r. do godz. 12:00.

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie karty katalogowej stacji podciśnieniowej do usuwania wody zenzowej i ścieków bytowo – gospodarczych z jachtów.

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej jako **załączniki dodatkowe – projekt** karty katalogowe stacji podciśnieniowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi oraz schematem instalacji podciśnieniowej.

Jednocześnie informujemy, że załączone karty służą wyłącznie doborowi urządzeń i wykazaniu wymaganych parametrów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych urządzeń równoważnych technicznie.

2. W opisie technicznym – ETAP I, część II – Architektura, Zeszyt I – Rysunki Podstawowe, pkt 6.3 brzmi „... przyjęto posadowienie pośrednie obiektu na prefabrykowanych palach fundamentowych wg odrębnego opracowania autorstwa firmy specjalistycznej”.

W przedstawionej na stronie Zamawiającego dokumentacji przetargowej brak jest projektu palowania budynku, a także w przedmiarach robót nie ma ujętych robót palowych.

Proszę o sprostowanie przedmiarów robót oraz dostarczenie opracowanego projektu palowania, o którym mowa w opisie technicznym, pkt 6.3.

W projekcie konstrukcyjnym rysunek konstrukcyjny 01 przedstawia rzut oczepu żelbetowego, w przedmiarach robót Zamawiający nie zamieścił oczepów fundamentowych.

Proszę o sprostowanie przedmiarów robót.

Uprzejmie informujemy, że zapis w projekcie dotyczący posadowienia budynku na palach fundamentowych jest błędny.

Budynek będzie posadowiony na studniach fundamentowych zwieńczonych oczepem żelbetowym. Poprawione przedmiary robót i dodatkowe rysunki dotyczące posadowienia budynku zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego jako **przedmiar poprawiony i załączniki dodatkowe – projekt.**

3. W opisie technicznym – ETAP I, część II – Architektura, zeszyt I – Rysunki podstawowe w pkt 6.1 jest opisane, że warunki gruntowo – wodne zostały przyjęte na podstawie Dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego projektowanego Ryńskiego Centrum



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Żeglarstwa nad Jeziorem Ryńskim w m. Ryn ze stycznia 2011 r. W dokumentacji przetargowej nie ma zamieszczonego w/w dokumentu. Proszę o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.

Zamawiający umieści na stronie internetowej w/w dokumentację jako załączniki dodatkowe – projekt.

Ryn, dnia 10.11.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) *Józef Karpiński*