



**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013**  
**„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”**

Ryn, dnia 01.09.2009 r.

ZP-341/6/10

Dotyczy: Przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryńskie Pole – Siejkowo – Ławki – Skorupki.

**W odpowiedzi na zadane pytania:**

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN – EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN – EN 12050-1:2002,
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN – EN 12050-4:2002.

**Odpowiedź:**

Wszystkie wyroby budowlane stosowane przy realizacji projektu powinny posiadać cechy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?

**Odpowiedź:**

Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów i wyrobów będą wymagane przed ich wbudowaniem zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych -Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne w rozdziałach:

- **2.2. Źródła uzyskania materiałów**
- **2.3. Odbiór materiałów**

3. W ramach będących aktualnie w realizacji przez Inwestora dwóch kontraktów:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Głąbowo - Orło - Sterławki Wielkie - Kronowo - Grzybowo - Jeziorko”

oraz



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013**  
**„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”**

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Monetki - Skop - Rudówka - Szymonka - Prażmowo”

wdrażany jest w gminie system monitoringu przepompowni ścieków, działający w oparciu o Pakietową Transmisję Danych (GPRS) w sieci komórkowej, umożliwiający monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zamontowanej stacji monitorującej.

W zakresie wdrażanego systemu jest już stacja dyspozytorska wraz kompletnym oprogramowaniem SCADA.

Czy nowo budowane i modernizowane przepompownie ścieków, objęte aktualnym przetargiem należy podłączyć do wdrażanego u Inwestora systemu monitoringu dla przepompowni ścieków?

**Odpowiedź:**

Nowo budowane i modernizowane przepompownie ścieków, objęte aktualnym przetargiem należy podłączyć do wdrażanego w Gminie Ryn systemu monitoringu dla przepompowni ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) *Józef Karpiński*