

Ryn, dnia 30.12.2010 r.

Znak: ZP – 341/8/10

Odpowiedzi na pytania do przetargu:

„Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Olów w Rynie-Etap I na odc. 0+000m do 0+628m wraz z modernizacją oświetlenia oraz Etap III na odc. 2+211m do 4+105m”

Pytanie

W związku ze sprzecznymi informacjami pojawiającymi się w opisie do projektu (str. 5), przedmiarze oraz projekcie (przekrój normalny str. 23) proszę o podanie z czego ma zostać wykonana warstwa odsączająca grubości 10 cm oraz wypełnienie geosiatki.

Odpowiedź: Należy ująć w kosztorysie wykonanie warstwy odsączającej oraz wypełnienie geosiatki kruszywem naturalnym (pospółka) 2-31,3 mm gr. 10 cm zgodnie z przekrojem nawierzchni zamieszczonym w projekcie.