

## OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego pn. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W RYNIE, GMINA RYN”

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego pn. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W RYNIE, GMINA RYN” z dnia 17.06.2011 r.:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej proszę o określenie:

- 1) **Jaką technologię nawierzchni poliuretanowej należy przyjąć do wyceny – natrysk 13 mm zgodnie z SIWZ czy EPDM 14 lub 16 mm (zgodnie z przedmiarem i rysunkiem technicznym przekroju).**

**Odpowiedź:** Należy przyjąć wartości natrysku 14 mm zgodnie z rysunkiem technicznym przekroju.

- 2) **Jaki wariant trawy syntetycznej należy przyjąć min. 60 mm zgodnie z Siwz, czy wariant niższy – 40-59 mm (na rysunku przekroju jest trawa o dł. włókna 40 mm na macie o gr. 1 mm.) Jeżeli wymagany jest wariant niższy, proszę zwrócić uwagę, że Zamawiający nie może precyzować wymagań dotyczących nawierzchni ponad minimum określone we wzorcowej Siwz, a więc powinny zostać dopuszczone trawy o dł. włókna od 40 do 59 mm, z matą lub bez (w zależności od zapisów badaniach laboratoryjnych trawy).**

**Odpowiedź:** Należy zastosować trawę syntetyczną – wariant 40-59 mm z matą lub bez (w zależności od zapisów badaniach laboratoryjnych trawy).

Ryn, dnia 28.06.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński