

Ryn, dnia 16.04.2012 r.

ZP.271.1.2012

Oferenci - Wszyscy

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i dostawa słupów oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem”.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

1. Czy w specyfikacji nie nastąpił błąd w nazwie oprawy, czy poprawna nazwa nie powinna brzmieć ELGOLUNA?

Tak. Nazwa oprawy powinna brzmieć „ELGOLUNA”.

2. Czy nie nastąpił błąd w pozycji 12? Kable YAKY nie występują w tak małych przekrojach. Czy poprawna nazwa nie powinna brzmieć Przewód YDY 3x2,5mm 750V?

W pozycji nr 12 powinien być Kabel YKY 0.6/1kV 3x2.5mm².

3. Jaki odbłyśnik mają mieć oprawy? Składany czy tłoczony oraz jednosegmentowy czy wielosegmentowy?

Odbłyśnik oprawy – aluminium polerowane chemicznie, jednosegmentowy, tłoczony.

4. Jaka powinna być klasa ochronności opraw?

Klasa ochronności – I.