



Ryn, dnia 01.02.2013 r.

Znak: ZP.271.1.2013

OFERENCI

-Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę parku wypoczynku i rekreacji nad J. Olów w Rynie - Etap I „Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni dla zrównoważonego wykorzystania zasobów J. Olów”.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

1. Brak w przedmiarach instalacji odgromowej - czy wchodzi w zakres wyceny?

Tak. Należy wycenić zgodnie z projektem.

2. Brak w dokumentacji schematu szafki z wyłącznikiem ppoż. i odgromnikiem - bez schematu brak możliwości wyceny.

Proszę wycenić zgodnie z projektem. Wyłącznik ppoż. nie jest wymagany.

3. Jakim przewodem ma być wykonany WLZ - w opisie jest przewód YDY 5x10, w dokumentacji YDY 5x6, w kosztorysie LgY do 35 mm²?

Proszę przyjąć do wyceny YDY 5x10.

4. Czego dotyczą pozycje nr 26 i 27 przedmiaru?

Pozycje z przedmiaru nr 26 i 27 dotyczą zakupu, transportu i montażu konstrukcji stalowej oraz drewnianej pomostu.

5. Czy grzejniki wchodzi w zakres wyceny - brak w przedmiarze?

TAK. Proszę wycenić zgodnie z projektem.

6. Czy wentylatory kanałowe z czujnikiem wilgotności wchodzi w zakres wyceny - brak w przedmiarze?

TAK. Proszę wycenić zgodnie z projektem.