

Ryn, dnia 10.02.2014r.

Znak: ZP.271.5.2014

Uczestnicy postępowania

- wszyscy

Dotyczy; Przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków Zielony Lasek – Lelek gmina Ryn.

W odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy inwestor zakłada konieczność montażu dla przepompowni ścieków systemu powiadamiania sms lub systemu monitoringu (jeśli monitoringu to czy na terenie gminy działa już jakiś system do którego należy się podpiąć)?

Odpowiedź:

Inwestor potwierdza konieczność skosztorysowania montażu systemu monitoringu dla przepompowni ścieków.

Na terenie gminy Ryn funkcjonuje monitoring wszystkich przepompowni ścieków Firmy EKOL-UNICOL z modułem MT 101, GPRS – do którego należy się podpiąć.

2. Czy na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może przedłożyć referencje na wykonania robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.

Odpowiedź:

Na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna tylko wykonanie co najmniej jednego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości brutto ni mniejszej niż 300 000zł.

3. Czy na zbiornik komory pomp należy zastosować zbiornik betonowy monolityczny, czy może być z kręgów betonowych.

Odpowiedź:

Należy zastosować zbiornik betonowy monolityczny (odlew).

4. Jakie należy zastosować rury PVC kanalizacji grawitacyjnej – klasy U czy klasy S.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury klasy S.