



Ryn, dnia 26.02.2014 r.

Znak: ZP.271.6.2014

OFERENCI
- wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę targowiska miejskiego w Rynie.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

Pytanie 1

Proszę i uściślenie sposobu posadowienia wiaty stalowej - mają to być stopy fundamentowe (wskazuje na to opis techniczny oraz przekrój stóp fundamentowych rys. 3 Wiaty - Ławy fundamentowe) czy ławy fundamentowe ze słupami żelbetowymi (wskazuje na to rys. 3 rzut fundamentów Wiaty - Ławy fundamentowe)?

Odp.

Należy zastosować ławy fundamentowe ze słupami żelbetowymi.

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie wymiarów budynku sanitariatów: w opisie technicznych widnieje zapis iż wymiary budynku to: 4,14m x 7,57m; natomiast na rysunkach budynek ma wymiary 6,28m x 3,67m.

Odp.

Należy przyjąć wymiary jak na rysunku.