

Ryn, dnia 25.04.2014 r.

ZP.271.10.2014

OFERENCI

Dotyczy postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim w Rynie”.

1. Proszę o wyjaśnienie zakresu robót sanitarnych. Wg zapoznania się z załącznikiem do SIWZ nr rys Z-19 stwierdzamy iż przedmiar robót obejmuje odcinki kanalizacji deszczowej W9-W17. Co z odcinkami W1-W8 ? Czy są one w zakresie robót ? Jeśli tak to prosimy o modyfikację przedmiaru robót, gdyż nie obejmuje on wszystkich separatorów studzienek i pozostałego rurażu sieci kanalizacji deszczowej.

ODPOWIEDŹ: Projekt Budowlany (w tym rys Z-19/20) dołączony jako załącznik do SIWZ dotyczy całości inwestycji pt Zagospodarowanie Nabrzeża Jeziora Ryńskiego – Ryńskie Centrum Żeglarstwa składającego się z trzech etapów, z których pierwszy został już zrealizowany. Przetarg dotyczy ETAPU 2 tej Inwestycji i obejmuje wschodnią część nabrzeża. Szczegółowy zakres ETAPU 2 jest wykazany w projekcie wykonawczym. Wyloty W1-W7 znajdują się poza ETAPEM 2. Wylot W8, to kanał odkryty, który ujęty jest w przedmiarze.

2. Proszę o wyjaśnienie zakresu robót sanitarnych. Wg zapoznania się z załącznikiem do SIWZ nr rys Z-19 stwierdzamy iż długość kolektora Kan deszczowej fi 630 mm wynosi 33 m a nie jak w przedmiarze robót 20 m. Prosimy o zmianę w obowiązującym przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ: Długość przewodu (20m) należy przyjąć w oparciu o przedmiar i profil zawarty w projekcie wykonawczym (Zeszyt II, rys. nr2).

3. Pragniemy zwrócić również uwagę odnośnie braków w przedmiarze i dokumentacji robót elektrycznych:



- 1) w przedmiarze poz. 249 i 250 są zamienione pozycje;
- 2) brak przedmiaru na zasilanie altanki;
- 3) brak przedmiaru na zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych;
- 4) poz. 257 montaż TRA - brak w dok.;
- 5) brak przedmiaru na mufowanie kabli zas. pompownię ścieków.

ODPOWIEDŹ:

- 1) Omyłkowo zamieniono pozycje 249 i 250. W poz. 249 powinno być - 5 kpl a w pozycji 250-14 kpl.
- 2) Zasilanie altanki należy wycenić w oparciu o projekt wykonawczy, Oświetlenia terenu i przebudowy zewnętrznych sieci elektrycznych.
- 3) Zabezpieczenie istniejących kabli energet. należy - j.w. pkt 2.
- 4) Omyłkowo umieszczono ten punkt w przedmiarze w Etapie 2. Nie należy go wyceniać!
- 5) Mufowanie kabli zasilających pompownię ścieków należy - j.w. pkt 2.