

Ryn, dnia 11.03.2015 r.

Znak: ZP.271.1.2015

OFERENCI

-Wszyscy

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Rybical - Mrówki, Ryn ul. Polna i ul. Zamiejska - gmina Ryn.*

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

- 1. Czy przepompownia ścieków zostanie przekazana do użytkownika eksploatatorowi sieci na terenie gminy, tj. PGKiM w Rynie Sp. z o.o. ?**

Tak. Przepompownia ścieków po wybudowaniu zostanie przekazana zarządcy sieci wod-kan tj. PGKiM w Rynie Sp. z o.o.

- 2. Czy w ramach rozbudowy monitoringu sieci/przepompowni, nowobudowaną przepompownię ścieków należy wykonać wg. standardów w/w Użytkownika pod względem automatyki oraz należy włączyć przepompownię do systemu monitoringu funkcjonującego na terenie eksploatatora ?**

Układ sterowania i monitoringu dostosować do istniejącego systemu, będącego na wyposażeniu zarządcy sieci wod-kan w Rynie.

- 3. Czy wraz z przepompownią Wykonawca przepompowni winien dostarczyć kartę SIM, w której będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS, opłacona na okres co najmniej 24 miesięcy.**

Tak. Wykonawca przepompowni winien dostarczyć kartę SIM z aktywną usługą pakietową transmisji danych GPRS, opłaconą na okres co najmniej 24 miesięcy.