



Ryn, dnia 16.03.2015 r.

Znak: ZP.271.1.2015

OFERENCI
-Wszyscy

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Rybical - Mrówki, Ryn ul. Polna i ul. Zamiejska - gmina Ryn.*

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

Pytanie 1

Czy należy stosować w studniach biofiltry podwłazowe (SST str. 17). Jeśli tak proszę o podanie ilości, jaką należy ująć w wycenie.

Odp. Należy zastosować 3szt. biofiltrów podwłazowych:

- włącz studni rozprężnej w m. Rybical
- włącz do przepompowni ścieków
- włącz piaskownika przed przepompownią ścieków w m. Mrówki