

Znak sprawy ZP.271.32.2017

**Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego dla zadania pn.:
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie.**

1. **Zwracamy się z prośbą o padanie informacji czyją własność stanowią materiały z rozbiórki.**
ODP.: Własność zamawiającego.
2. **Jeżeli materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca ich odwozu.**
ODP.: Teren miasta Ryn ok. 2 km
3. **Prosimy o uzupełnienie SST D-08.01.01b dotyczącej Remontu cząstkowego nawierzchni z płyt betonowych.**
4. **Jeżeli Zamawiający nie posiada powyższego SST to prosimy o podanie informacji z jakich płyt betonowych należy wykonać remont cząstkowy.**
5. **Prosimy o podanie wymiarów płyt betonowych z których należy wykonać remont cząstkowy.**
6. **Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, gdzie należy wykonać remont cząstkowy z płyt betonowych.**
7. **Prosimy o określenie na jakiej podbudowie należy ułożyć płyty betonowe.**
ODP. Pkt 3, 4, 5, 6, 7: Są to płyty betonowe drogowe 150/300 zlokalizowane po lewej stronie na odcinku od ok. 0+025 do ok. 0+050. Remontu (regulacji) należy dokonać na szerokości ok 2,0m. Płyty betonowe należy dostosować wysokościowo do wybudowanego zjazdu wyrównując podbudowę materiałem takim jak dla podbudowy pod zjazdem. W wycenie należy uwzględnić cięcie płyty na długości ~25m.
8. **Na przekroju normalnym warstwa AC 16 W ma grubość 6cm, Natomiast w opisie technicznym i przedmiarze 8cm. Prosimy o podanie poprawnej grubości.**
ODP.: Grubość warstwy wiążącej to 8cm.
9. **Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki betonowe i obrzeża należy ustawić na ławie betonowej z betonu klasy C12/15.**
ODP.: Potwierdzam.
10. **Proszę o podanie średnicy dotyczącej zabezpieczenia kabli dwudzielnymi rurami osłonowymi pkt. 1.7 z przedmiaru robót.**
ODP.: 110 mm.
11. **Zgodnie z opisem technicznym projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Prosimy o jego udostępnienie.**
ODP.: Zamieszczono jako załącznik na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl pod ogłoszeniem.
12. **Zamawiający dołączył SST D – 07.02.01 Oznakowanie pionowe. Natomiast opis techniczny wskazuje, że nie projektuje się elementów docelowej organizacji ruchu. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zakres nie wchodzi z zakres przetargu.**
ODP.: Powyższy zakres nie wchodzi w zakres przetargu.
13. **Jeżeli należy wykonać oznakowanie pionowe to prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.**
ODP.: Zamawiający nie posiada projektu stałej organizacji ruchu.