

Ryn, dnia 09.10.2017 r.

Znak sprawy ZP.271.32.2017

**Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego dla zadania pn.:  
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Rynie.**

- 1. Proszę o określenie z jakiego materiału ma zostać wykonana kanalizacja deszczowa. W opisie technicznym jest mowa o rurze PVC-U SN8, w specyfikacji technicznej PP-B-SN10, natomiast w przedmiarze PVC SN10?**

**ODP.:** Do wykonania kanalizacji deszczowej należy użyć rur PVC-U SN8.