

Ryn, dnia 29.07.2019 r.

GMINA RYN  
Ul. Ratuszowa 2  
11-520 Ryn

Znak: ZP.271.21.2019

## WSZYSCY OFERENCI

**Pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentacji przetargowej na zadania:**  
„Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rynie”.

1. W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o wskazanie jakie parametry mają mieć zaprojektowane lampy oraz jaką średnicę drutów w panelu ogrodzeniowym zastosować.

***Odp.: Należy zastosować słupy oświetleniowe z fundamentem o wysokości słupa 3,50 m z aluminium anodyzowanego w kolorze czarnym z oprawą LED. W ogrodzeniu panelowym zastosować grubość drutu minimum 5 mm.***

2. Proszę również o doprecyzowanie czy elementy konstrukcji urządzeń zabawowych mają być wykonane z drewna czy metalu?

***Odp.: Konstrukcja urządzeń zabawowych ma być wykonana z elementów metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.***

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Jarosław Filipek