

**Dotyczy: zamówienia publicznego pod nazwą „Remont drogi gminnej 130504N – ul. Tadeusza Kościuszki w Rynie”.**

- 1). Zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie klasy wytrzymałościowej rur jakie należy zastosować przy budowie sieci wodociągowej.

**Odp.: PN-10.**

- 2). Przedmiar wodociągowy, poz. „Studnie betonowe szt. 10,0000”. Dokumentacja nie precyzuje jakie mają to być studnie oraz nie są zaznaczone na planie zagospodarowania terenu. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

**Odp.: Wielkość studni należy dostosować do warunków panujących w terenie oraz skonsultować z właścicielem posesji.**

- 3). W dokumentacji jest mowa o nowych zestawach wodomierzowych na każde przyłącze. Prosimy o potwierdzenie, że należy je uwzględnić w wycenie.

**Odp.: Zamawiający dostarczy wodomierze, które będzie trzeba zamontować.**

- 4). W dokumentacji brak jest profili podłużnych projektowanej sieci wodociągowej. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

**Odp.: Podczas wykonywania wodociągu należy dostosować głębokość posadowienia nowej sieci wodociągowej do istniejących rzędnych posadowienia sieci wodociągowej.**

*Burmistrz Miasta i Gminy Ryn*

*(-) Jarosław Filipek*