

Pytania z dnia 21.05.2020

Dotyczy: zamówienia publicznego pod nazwą „Remont drogi gminnej 130504N – ul. Tadeusza Kościuszki w Rynie”.

1). Czy wykonawca może zakupić materiały od firm zewnętrznych do robót wiodących?

Odp.: Tak.

2). Czy wykonawca musi posiadać koncesję na wydobycie materiałów (kruszywa)?

Odp.: Nie.

3). Czy inwestor dopuszcza użycia materiałów miejscowych (kruszywo pochodzące z przekruszenia otoczków) do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. ? Jeżeli tak to proszę podać stopień przekruszenia?

Odp.: Tak.

4). Dokumentacja sanitarna Kościuszki brak profilu podłużnego sieci k.d., wpustów ulicznych. Rozbieżności w dokumentacji z opisu wynika że wpustów powinno być 39 szt. A na projekcie jest 6szt. W1 do W6 i studni D1 do D7 brak określenia symbolu K1 do K7 na projekcie.

Odp.: Zamieszczono materiały na stronie z ogłoszeniem o zamówieniu, jako załącznik dokumentacji technicznej z dnia 20.05.2020

5). Dokumentacja wodociągowa Kościuszki brak profilu podłużnego i przyłączy.

Odp.: Podczas wykonywania wodociągu należy dostosować głębokość posadowienia nowej sieci wodociągowej do istniejących rzędnych posadowienia sieci wodociągowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Jarosław Filipek