

Ryn, dnia 27.05.2020 r.

GMINA RYN
Ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn

Znak: ZP.271.16.2020

WSZYSCY OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pn.:

„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. 344/2, 344/3 w Rynie”.

1. Proszę o wskazanie punktu pracy pomp (wydajność podnoszenia) sieciowej przepompowni ścieków.

Odp.: Dobrano przepompownię o parametrach pomp:

- $Q_p = 2,0 \text{ dm}^3/\text{s}$

- $H = 11,8 \text{ m}$.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Jarosław Filipek