

Ryn, dnia 23.09.2022 r.

Znak: ZP.271.36.2022

WSZYSCY OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pn.:

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie

1. W opisie przedmiotu zamówienia wskazują Państwo, że ogrodzenie powinno mieć 120 cm wysokości. Proszę o potwierdzenie czy wysokość 120 cm odnosi się do wysokości samego panela, czy panela wraz z podmurówką?

Odp.: Wysokość 120 cm odnosi się do wysokości samego panela.

2. Jakiej wysokości powinna być podmurówka? Z naszej strony możemy zaproponować podmurówkę o wysokości 25 lub 30 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza podmurówkę o wysokości 25 cm lub 30 cm.

3. Czy ogrodzenie powinno być ocynkowane, czy ocynkowane i lakierowane?

Odp.: Ogrodzenie powinno być ocynkowane i lakierowane w kolorze szarym.

4. Czy Wykonawcy powinni zastosować łączniki betonowe, czy stalowe do podmurówki?

Odp.: Wykonawcy powinni zastosować do podmurówki łączniki betonowe.

BURMISTRZ

Jacques Filipek