



Ryn, dnia 18.04.2013 r.

Znak: ZP.271.4.2013

OFERENCI
-Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

- 1. W przedmiarze robót w pozycji 13 d.1 ujęto „Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr.kat.III z transp. urobku samochód. samowyladowczymi na odległość do 1 km” o objętości 514,2m³, z ujętej objętości wynika że przyjęto 21cm korytowania (514,2/2481,1=0,21m), z dokumentacji projektowej wynika że należy przyjąć 0,73m (plyta betonowa ażurowa 0,10m; podsypka piaskowa 0,03m; Mieszanka kruszyw łamanych 0,2m; warstwa odsączająca z pospółki 0,3-0,5m – uśredniając 0,4m; co daje sumę 0,73m) – proszę o wyjaśnienie różnicy, gdyż wykonanie robót ziemnych mechanicznych o takiej miąższości daje nam objętość 1811m³; należy dodać jeszcze że porównując rzędne istniejące z rzędnymi projektowanymi nie wynika aby teren o którym mowa miał być podniesiony?**

Odpowiedź:

Należy przyjąć 1682,4 m³.

- 2. Proszę o określenie wymagań dot. ławek parkowych (rodzaj ławek, rodzaj montażu-kotwione czy wolnostojące itp.)**

Odpowiedź:

Ławka o konstrukcji stalowej z rury fi 60 mm malowane proszkowo - brąz , kotwiona w gruncie za pomocą fundamentu betonowego oparcie i siedzisko z desek drewnianych gr. 40 mm zabezpieczonych ciśnieniowo pomalowane lakierobejcą w kolorze brązowym dł. = 2,5 m, śruby ocynkowane.

- 3. Proszę o określenie wymagań dot. zieleni t.j. krzewów i drzew (wys., średnica).**

Odpowiedź:

Sadzonki wys. min 0,5 m



4. **Proszę o potwierdzenie powierzchni trawników – ponieważ w dokumentacji proj. brak jest informacji na ten temat, czy należy przyjąć powierzchnie z przedmiaru – 2500m²?**

Odpowiedź:

Należy przyjąć 2500 m².

5. **Proszę o podanie informacji, czy należy w wycenie ująć regulacje wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych;**

Odpowiedź:

Należy przyjąć 5 studni kanalizacyjnych, 2 skrzynki zaworów przyłącza wody.

6. **Proszę o podanie informacji, czy należy w wycenie ująć regulacje wysokościową studni teletechnicznych;**

Odpowiedź:

Należy przyjąć 3 teletechniczne.

7. **W przekroju (rys.3) pokazano krawężnik drogowy ciężki o szer. 0,2m, w przedmiarze krawężnik o szer. 0,15m- proszę o podanie typu jaki należy przyjąć w wycenie.**

Odpowiedź:

Należy przyjąć 0,15m.

8. **Czy nadmieniony w dokumentacji zjazd – droga dojazdowa będąca terenem drogi wojewódzkiej wg oddzielnego opracowania , PROJEKT ZJAZDU OPRACOWANO PRZY PROJEKCIE MODERNIZACJI DROGI WOJEWÓDZKIEJ W STERŁAWKACH (dokumentacja w posiadaniu ZDW Kętrzyn) również jest przedmiotem wykonania tego zamówienia publicznego? Jeżeli tak to proszę o przedmiary i dokumentację umożliwiającą wycenę robót.**

Odpowiedź:

W dokumentacji ujęto opracowanie tylko do granicy działki.

9. **Z kolei jeżeli zakres zamówienia określa rysunek załączony do dokumentacji (bez wjazdu) proszę o odpowiedź czyją własnością są działki na których zostanie wykonana inwestycja? Czy roboty budowlane przewidziane są na działce pasa drogowego drogi wojewódzkiej? Na opublikowanej w internecie mapie nie widać granic działek.**

Odpowiedź:

Własność Gminy jw.

10. **Jakie ławki parkowe mają zostać zamontowane – przenośne czy wkopane, z oparciem czy bez?**

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w punkcie 2.



11. Ilość zieleni - zieleń wysoka 22m² klon oraz zieleń niska 42m² alycza określone w przedmiarach można różnie interpretować. Dlatego proszę o określenie ile szt klonów oraz czy mogą być to paroletnie klony oraz ile metrów żywopłotu z alyczy lub ile drzew alyczy należy zasadzić oraz czy mogą to być paroletnie alycze (w przyszłości rozwinie się żywopłot)?

Odpowiedź:
Zastosować sadzonki.

12. Należy rozebrać oświetlenie istniejące adoptowane. Czy oświetlenie jest odłączone od zasilania, czy należy dodatkowo wycenić prace elektryczne?

Odpowiedź:
Powyższe nie jest przedmiotem przetargu.

13. Zamiast obrzeży 8x30 można zastosować obrzeża 6x25 lub 6x20?

Odpowiedź:
Należy zastosować obrzeża 8x30cm.

14. W związku z inną grubością płyt ażurowych (10cm) oraz polbruku (8cm) czy można zmniejszyć grubość płyt ażurowych do 8 cm (również płyty drogowe) ewentualnie zwiększyć grubość polbruku do 10cm?

Odpowiedź:
Płyta ażurowa winna mieć wymiary 60x40x10 z zfazowanymi krawędziami od zewnątrz, dopuszcza się zastosowanie polbruku gr. 10 cm bez dodatkowej zapłaty.

15. Powierzchnia płyt ażurowych może być inna niż 60cm x 40cm, np. 60cm x 33cm?

Odpowiedź:
Płyta ażurowa winna mieć wymiary 60x40x10 z fazowanymi krawędziami od zewnątrz.