

ZP.271.9.2019

## OFERENCI WSZYSCY

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego pn.: Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.

### Pytanie nr 1

W przedmiarze występuje pozycja 161 „Fotele kinowe (kupno, dostawa, montaż)”. Czy Zamawiający stawia wymagania co do foteli? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź: Fotel ze składanym siedziskiem, podłokietnikami i zagłówkami, z obiciem materiałowym (do uzgodnienia), mocowany do podłoża na dwóch podporach, fotele ponumerowane (rząd, miejsce) – wg poniższego załącznika.**

### Pytanie nr 2

W przedmiarze występują dwie pozycje dotyczące stolarki drzwiowej (poz. 142 I 143). W dokumentacji natomiast występuje inny zakres. Jaki zakres stolarki do wyceny przyjąć? Prosimy o uzupełnienie lub wyjaśnienie zestawienia.

**Odpowiedź: Kosztorys: projekt zamienny budowlano-wykonawczy na rozbudowę budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie - kat.IX został wykonany przed podziałem projektu na etapy. Stolarka z powyższego kosztorysu dotyczy drzwi: (korytarz łączący sale, sala widowiskowa).**

### Pytanie nr 3

W przedmiarze w poz. 44 występuje „Wykładzina baletowa z możliwością demontażu” o obmiarze 36 m. Co Zamawiający miał na myśli? Jaki zakres przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź: Jest to wykładzina baletowa do zwijania i rozwijania na występy. Wykładzina ma wymiary: 36,0 x 2,0.**

### Pytanie nr 4

W przedmiarze budowlanym występuje poz. 159 „Wykonanie akustyki Sali wraz z dokumentacją (kupno, dostawa, montaż)” 1 kpl. Jaką technologię wykonania przewiduje Zamawiający? Prosimy o uszczegółowienie.

**Odpowiedź: Tak jak przewiduje projekt akustyczny.**

### Pytanie nr 5

W związku z opisem przedmiotu zamówienia występującym w dokumentacji przetargowej prosimy o uszczegółowienie jakie elementy wchodzi w zakres zagospodarowania terenu.

**Odpowiedź: Elementy utwardzone jak schody, spoczniki, chodniki, plac z płyt wielootworowych oraz tereny zielone – zgodnie z projektem.**

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  
(-) Jarosław Filipek

Wysokiej jakości fotel teatralny i kinowy, zaprojektowany dzięki zaawansowanej technologii, dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i wygody użytkownika.

Siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej metodą wtryskową, gwarantującą powtarzalność produkowanych elementów.

Metalowe konstrukcje nośne, wraz ze sprężynami wzmacniającymi zatopione w piance poliuretanowej siedziska i oparcia.


Estetyczne metalowe nogi o owalnym kształcie, zakończone stopą mocującą fotel do podłoża lub płożą umożliwiającą posadowienie rzędu foteli bez mocowania do podłogi.

Pokrycia tapicerskie fotela, wykonane z tkaniny poliestrowej Trevira CS w wersjach :

- a) tapicerka klejona do pianek oparcia i siedziska,
- b) tapicerka w formie zdejmowanych pokrowców,

Siedzisko fotela uchylne grawitacyjnie lub wariant niepodnoszony.

Podłokietniki drewniane - istnieje możliwość przeprojektowywania boku i podłokietnika fotelowego.



Pochylenie oparcia w stopniach	wymiar A	wymiar B
23 <sup>0</sup>	77	60
17 <sup>0</sup>	69	52
10 <sup>0</sup>	61	44

\* wymiary podane w cm