

Ryn, dnia 13.11.2019 r.

Znak: ZP.271.38.2019

WSZYSCY OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentacji przetargowej na zadania: „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rynie”.

1. Proszę o doprecyzowanie o jakich parametrach słupy mają być zastosowane, jaki wygląd i parametry oprawy należy wycenić oraz proszę o informację czy są to lampy do wymiany, czy nowo ustawione.

Odp.: Należy zastosować słupy oświetleniowe z fundamentem o wysokości słupa 3,50 m z aluminium anodyzowanego w kolorze czarnym z oprawą LED stylistycznie dopasowane (do słupów z najbliższego otoczenia) do istniejących na parkingu i ciągu drogowo-pieszym przy nabrzeżu jeziora. Są to lampy nowo projektowane.

2. Proszę o informację nt. parametrów i długości kabli za pomocą którego mają być te lampy podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej, chyba, że zaprojektowano lampy solarne, to również proszę o taką informację?

Odp.: Nowo posadowione słupy oświetleniowe należy włączyć w istniejącą linię oświetlenia ulicznego (słupy typu „rzeszowskiego”). Długość oraz parametry kabli do podłączenia słupów oświetleniowych należy dobrać i zwymiarować we własnym zakresie.

BURMISTRZ
Jarosław Filipek