

Ryn, dnia 03.02.2022 r.

GMINA RYN
Ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn

Znak: ZP.271.5.2022

WSZYSCY OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania pn.:

„Remont kładek komunikacyjnych w ciągu ścieżki spacerowo-rekreacyjnej nad jeziorem Ołów w Rynie”

1. Na jakiej podstawie należy wykonać kosztorys ofertowy skoro brak jest przedmiaru?

Odp.: Kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie opisanych prac do wykonania w zapytaniu ofertowym.

2. Z jakiego gatunku i klasy drewna należy wykonać zamówienie?

Odp.: Zamówienie należy wykonać z drewna iglastego litego, kl. C30 w przypadku bali pokładowych, a dla belek głównych kl. C24.

3. Czy drewno poza impregnacją ma być dodatkowo zabezpieczone powierzchniowo preparatem koloryzującym?

Odp.: Tylko istniejąca balustrada ma być zabezpieczona powierzchniowo na kolor brązowy.

4. W opisie przedmiotu zamówienia bale podłogowe mają szerokość 150mm, natomiast na rysunkach przekrojów pomostu szerokość 100mm. Czy Zamawiający dopuszcza użycie dwóch szerokości czy sprecyzuje którą należy przyjąć?

Odp.: Należy przyjąć szerokość 100mm bali pokładowych ryflowanych z góry i z dołu.

5. Jakie są powierzchnie elementów metalowych konstrukcji oraz larsenów do pomalowania oraz jakiej farby należy użyć?

Odp.: Powierzchnia larsenów do pomalowania wynosi nie więcej niż 50m², natomiast elementy konstrukcji metalowych nie więcej niż 20m² przeważnie na łączeniach z elementami drewnianymi pokładu, zabezpieczyć dwukrotnie warstwą farby nawierzchniowej dobranej kolorystycznie do istniejącej.

6. Jakie powinno być uziarnienie kruszywa użytego do podsypki oraz jaka jest orientacyjna jego ilość?

Odp.: Kruszywo łamane C50/30, ilość ok. 2,5m³.

7. Jaka jest ilość kamienia polnego do uzupełnienia oraz w jakiej formie należy wykonać separację pomostu od skarpy?

Odp.: Separacja pokładu od skarpy jest wykonana z kamienia polnego jak na załączonym zdjęciu w dokumentacji technicznej, uzupełnienia są wymagane na powierzchni nie większej niż 35m².

8. Jaka jest ilość zakrzaceń do wykarczowania oraz w jakiej formie/stanie należy pozostawić miejsca po karczowaniu?

Odp.: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ok. 500m², teren po karczowaniu należy oczyścić, a pozostałości zutylizować we własnym zakresie.

BURMISTRZ

Jarosław Filipek