



**Punkt pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G6.
(na ścianie budynku)**

W punkcie zamontowano sztywny element mocowania gazomierza i jeden manometr. Na wyjściu zawór odcinający klapowy DN50/MAG3. Gazomierz montuje Gazownia. Można zamontować rejestrator szczytów przepływu. Wszystkie zawory wymienne.



1. Rura wejściowa DN50
2. Zawór kulowy gwintowany DN50
3. Gazomierz miechowy G6
4. Rejestrator szczytów przepływu (z transmisją)
5. Manometr 6[kPa] z kurkiem trójdrogowym
6. Zawór kulowy blokowy DN50
7. Klapowy zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3
8. Rura wyjściowa DN50



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZOTERMA" 10-137 Olsztyn , ul. Błękitna 5		
Temat : Instalacja gazowa w kotłowni przy ul. Kopernika 5 w Rynie.		
Investor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 5 w Rynie.	Data: XIII.2012	Skala: 1:500
Projektował: mgr inż. Krzysztof Kononowicz		Rys. Nr. S-8