



**Nowy punkt pomiarowy gazu z gazomierzem  
miechowym G6 w miejscu starego.  
( na ścianie budynku)**

**W punkcie zamontowano sztywny element mocowania gazomierza i jeden manometr. Na wyjściu zawór odcinający klapowy DN50/MAG3. Gazomierz montuje Gazownia. Można zamontować rejestrator szczytów przepływu. Wszystkie zawory wymienne.**



1. Rura wejściowa DN50
2. Zawór kulowy gwintowany DN50
3. Gazomierz miechowy G6
4. Rejestrator szczytów przepływu ( z transmisją)
5. Manometr 6[kPa] z kurkiem trójdrogowym
6. Zawór kulowy blokowy DN50
7. Klapowy zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3
8. Rura wyjściowa DN50



<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZOTERMA"</b> 10-137 Olsztyn , ul.Błękitna 5			
<b>Temat :Remont kotłowni (wymiana kotłów) przy ul.Kopernika 9 w Rynie.</b>			
<b>Inwestor:</b> Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Kopernika 9 w Rynie.	<b>Data:</b> XII.2012	<b>Skala:</b>	<b>Rys.Nr.</b> <b>S-5</b>
<b>Projektował:</b> mgr inż. Zbigniew Kononowicz			